



0031 № 0267

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области
г.о. Химки, Новокуркинское ш., д.34, 8 (499) 668 – 17 - 30

Отдел надзорной деятельности по Серпуховскому району
г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 9, тел. 35-17-89,
е - mail: ogpn-serpuhov@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. « 30 » ноября 2015 г. по 11 ч. 00 мин.
« 30 » ноября 2015 г. проведено обследование документов, объекта

заявителя: **нежилые помещения (площадь помещений - 3619, 8 кв. м.)**
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу: **142204, Московская область,**
город Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д. 10.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует
требованиям пожарной безопасности

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: **Муниципальному дошкольному**
образовательному учреждению детский сад № 51 «Центр детства»

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

ИНН: 5043013324

Главный государственный
инспектор Серпуховского района
по пожарному надзору



А.В. Казеннов

« 30 » ноября 2015 г.
№ 31-2-10-5-16

АКТ
проверки работоспособности систем противопожарной защиты

г.о. Серпухов

« 11 » 03 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Заказчика МЛОУ ЛС № 51 в лице Заведующей ЛС № 51 с одной стороны, и представители Исполнителя: ООО «Фрагмент» в лице генерального директора Хотина Ю. Н. и инженера по эксплуатации и ремонту ОПС Гребенщикова М. В. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при обследовании автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг», смонтированных на объекте: здание Объект связи, расположенное по адресу: МО, г. Серпухов, мкр. Ив. Заварихи, д. 10 (далее - Объект защиты).

Проведены следующие виды работ:

1. Проверка наличия проектной, технической документации, устанавливающей требования к смонтированным на Объекте защиты системам противопожарной защиты.
2. Проверка работоспособности пожарных извещателей с имитацией режимов «Пожар», «Неисправность» и прием сигналов от пожарных извещателей приемно-контрольным оборудованием. Контроль целостности линий связи приемно-контрольного оборудования с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами). Восстановление «Дежурного режима» системы автоматической пожарной сигнализации.
3. Проверка выдачи сигналов управления от системы автоматической пожарной сигнализации на запуск систем противопожарной защиты (СОУЭ)
4. Проверка автоматического запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по управляющему сигналу от автоматической пожарной сигнализации. Проверка работоспособности элементов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
5. Проверка автоматического переключения электропитания приборов с основного источника на резервный и обратно. Проверка работоспособности резервных источников питания.
6. Проверка работоспособности объектового оборудования РСПИ «Стрелец-Мониторинг», контроль прохождения извещений о пожаре на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области – ПЧ-6) при срабатывании АПС на Объекте защиты.

Установлено:

1. На Объекте защиты отсутствует проектная, техническая документация на смонтированные системы противопожарной защиты: АПС, СОУЭ, объектовое оборудование РСПИ.
2. При срабатывании пожарных извещателей в режимах: «Пожар», «Неисправность» приемно-контрольное оборудование принимает сигналы с включением световой индикации и выдачей информации о номере шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя. При имитации обрыва и короткого замыкания в шлейфах сигнализации приемно-контрольный прибор переходит в режим «Неисправность» с включением световой индикации о возникшей неисправности. После сброса тревожных режимов система АПС переходит в «Дежурный режим».
3. При срабатывании системы АПС выдается сигнал управления на запуск систем противопожарной защиты (СОУЭ).
4. По сигналу от системы АПС происходит запуск СОУЭ. Оборудование СОУЭ работоспособно.
5. Приборы систем АПС и СОУЭ при отключении электропитания переходят с основного источника на резервный, при включении электропитания переходят с резервного источника на основной источник питания.
6. При срабатывании системы АПС извещение о пожаре от объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» проходит на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области – ПЧ-6). Объектовое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» работоспособно.

Закключение:

По результатам обследования система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, объектовое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на Объекте защиты - работоспособны.

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Фрагмент»

Представитель Заказчика

Заведующей ЛС № 51



Ю. Н. Хотин
фамилия, инициалы

М.П.

Инженер по эксплуатации и ремонту
ООО «Фрагмент»

М.В. Гребенщиков
подпись

М.В. Гребенщиков
фамилия, инициалы



подпись

Рохомцева Т.А.
фамилия, инициалы